


安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	浙江壳牌燃油有限公司温岭市大溪镇加油站
评价项目名称/项目编号	20-09-07 浙江壳牌燃油有限公司温岭市大溪镇加油站经营危险化学品安全现状评价报告
项目简介 (含图片)	<p>浙江壳牌燃油有限公司温岭市大溪镇加油站（以下简称大溪加油站），成立于 2019 年 8 月 23 日，位于浙江省台州市温岭市大溪镇毛头村（和谐大道与 806 县道交叉口），负责人李辉。大溪加油站原名温岭市潘郎义友加油站（普通合伙），由浙江壳牌燃油有限公司于 2017 年租赁经营，并更名为现有企业名称。大溪镇加油站已取得由温岭市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91331081MA2DWTBA82(1/1)，大溪镇加油站已取得由台州市应急管理局核发的危险化学品经营许可证，登记编号：台应急经字[2019]5031；有效期至 2020 年 11 月 19 日。经营范围：汽油带储存经营，柴油、润滑油（以上二项均不含危险化学品）零售，加油站内汽车维修保养，洗车，食品经营（凭有效许可证经营），日用百货零售，办公用品，文化体育用品（不含许可项目），电子产品，纺织品，服装鞋帽，计生用品，通讯设备的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>根据 2019 年 12 月出具的《浙江壳牌燃油有限公司温岭市大溪镇加油站经营危险化学品安全现状评价报告》（报告编号：天为[评]字 19-12-09 号），大溪镇加油站租用温岭市潘郎义友加油站（普通合伙）的土地和房屋，将原有 3 个 30m³ 和 2 个 15m³ 的油罐更换为双层油罐，埋地管道为 UPP 双层复合管，更换 5 台潜油泵、4 台加油机（无自助加油机）、1 台液位仪，新设 5 个人孔井、4 个加油机油盆（复合材料）、10 个渗漏传感器、5 个防溢阀，并对站房和雨棚进行装饰装修，更换线管，新增加了环保沟、卸油/加油油气回收系统和三级隔油池。加油站储罐区设有 5 个埋地储罐：2 个 30m³ 的汽油储罐、1 个 15m³ 的汽油储罐、1 个 30m³ 的柴油储罐、1 个 15m³ 的柴油储罐。加油站在用油罐的总容量为 120m³，折合成汽油容量为 97.5m³，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）规定的等级划分，该加油站为二级加油站。</p> <p>浙江壳牌燃油有限公司大溪镇加油站现因危险化学品经营许可证即将到期，因此委托浙江天为企业评价咨询有限公司对其现状进行评价。与上一轮现状评价相比，该加油站现场情况有如下改变：东侧增加一台自动洗车设施。</p>

		
安全评价机构名称		浙江天为企业评价咨询有限公司
项目组长		胡伟
技术负责人		相继园
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		阮佳、罗颖洁
报告审核人		李薇
参与评价工作	安全评价师	胡伟、阮佳、罗颖洁
	注册安全工程师	胡伟、阮佳、罗颖洁
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	胡伟、阮佳、罗颖洁
	时间	2020.8 至 2020.9
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2020.9.21