

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	兰溪致达浙石油销售有限公司	
评价项目名称/项目编号	兰溪致达浙石油销售有限公司青山垄加油站设立安全评价报告（编号：天为【评】字 22-01-16）	
项目简介 (含图片)	<p>兰溪致达浙石油销售有限公司青山垄加油站（原项目名称为：兰溪市新 330 国道加油站）由兰溪市国有资产经营有限公司下属兰溪致达建筑材料发展有限公司投资建设。兰溪致达建筑材料发展有限公司成立于 2020 年 06 月 18 日，取得由兰溪市市场监督管理局核发的“营业执照”，统一社会信用代码：91330781MA2HW33C6C，法定代表人：赵飞，注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路 500 号企业服务中心辅楼 6 楼（自主申报）。该公司在金华市兰溪市赤溪街道金桥村、兰江街道万和新村（原立项批复建设地址为：330 国道外迁与西环交汇处(经度 110.415458007, 纬度 29.186222393)）新建一座加油站。加油站总用地面积 5392.00m²（原立项批复总用地面积为 8.1 亩），站房等建构筑物总建筑面积 1080.48m²（原立项批复总建筑面积为 2696m²）。</p> <p>该加油站拟设 5 只卧式 SF 双层埋地油罐，其中 1 只 50m³ 的埋地 SF 双层柴油储罐、4 只 30m³ 的埋地 SF 双层汽油储罐（分别为 2 只 92#汽油罐、1 只 95#汽油罐、1 只 98#汽油罐）；设加油岛 6 座，其中 4 台三油品六枪电脑税控加油机、2 台三枪柴液一体机（柴油、汽车尾气处理液，其中汽车尾气处理液采样加注机旁吨桶装，为尿素处理液，非危险化学品），共计 30 枪；设置 2 组双枪直流充电桩及 4 个新能源充电停车位，单台充电功率 120kW；设置 1 台全自动洗车机。该加油站油罐总容积为 150m³，折算成汽油油罐的总容量为 145m³（柴油折半计算），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 规定，该加油站为二级加油站；按照《综合供能服务站建设规范》DB33/T2136-2018 的等级划分，该加油站充电区块单路配电容量为 500KVA，为 IV 级充（换）电区块；综上所述本项目为二级综合供能服务站。该加油站建设项目由中国空分工程有限公司进行规划设计，并出具总平面图。</p> 	
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司	
项目组长	余红光	
技术负责人	相继园	
过程控制负责人	王铁军	
评价报告编制人	余红光、汪爱军	
报告审核人	李薇	
参与评价工作	安全评价师	汪爱军、董艳伟、余红光、万昌平、卜伟华
	注册安全工程师	汪爱军、董艳伟、万昌平
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	余红光
	时间	2022 年 1 月至 2022 年 2 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间	2022 年 3 月	