

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称		海正药业（杭州）有限公司
评价项目名称/项目编号		海正药业（杭州）有限公司年产 35 万吨饱和蒸汽技术改造项目安全设施竣工验收评价报告/天为（评）字 22-04-22 号
项目简介 (含图片)		<p>海正药业（杭州）有限公司根据企业的发展规划，在厂区内实施年产 35 万吨饱和蒸汽技术改造项目，项目于 2019 年经杭州市富阳区经济和信息化局审批同意备案（项目代码：2019-330111-27-03-819401）。该项目总投资 2390 万元，利用厂区内预留空地，新建锅炉房、炉后设施和破碎楼，淘汰现有三台链条小锅炉，并新增一台 45 吨每小时燃煤循环流化床锅炉。</p> <p>本项目于 2021 年 8 月由杭州道宇检测技术有限公司编制了安全预评价报告，于 2021 年 9 月由浙江天路工程设计有限公司编制了安全设施设计专篇。海正药业（杭州）有限公司委托浙江科工环保技术有限公司按照设施施工图纸进行土建施工、机电安装，委托杭州德联科技股份有限公司进行自动化安装，于 2022 年 4 月组织召开了本项目的试生产方案内部评审会，2022 年 5 月 1 日开始试生产，试生产情况良好，于 2022 年 9 月进行了试生产情况总结。</p> <p>本项目不涉及产品及其产能的变动，项目运行过程中不涉及危险化学品中间产品的生产，也不涉及危险化学品溶剂回收套用，故本项目不属于危险化学品生产项目，不须实施行政许可。项目运行过程中使用到危险化学品氨溶液（20%），锅炉烟气存在有毒气体一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）等，根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 57 号），本项目未列入危险化学品安全使用许可适用行业目录，故本项目属于危险化学品使用企业，不需要申领危险化学品安全使用许可证。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司编制
项目组长		胡伟
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		胡伟
报告审核人		王铁军
参与评价工作	安全评价师	胡伟、胡小兰、尉伟明、胡素娥、卜伟华
	注册安全工程师	胡伟、胡小兰、尉伟明、胡素娥

	技术专家	
现场开展安全评价工作	人员	胡伟
	时间	2022.8 至 2022.9
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2022.9